

Технические условия № 115-2013 от 02.08.2013г.

Заказчик: ООО "Градъ"

Для диспетчеризации 2х лифтов на объекте "Жилой комплекс по ул. Гаражной 79/1 в г.Краснодаре"

1. В машинное помещение к станции управления пассажирского лифта ввести сеть (проводную или без проводную) Ethernet с внешним публичным глобальным статическим IP-адресом и установить сетевое оборудование для диспетчеризации удаленных групп лифтов (п. 3.2).

1.2 Объединить последовательно машинные помещения, станции управления лифтов и сетевое оборудование для диспетчеризации удаленных групп лифтов кабелем типа FTP 4x2x0,5, или его аналог. Кабель оконечить коробкой разветвительной на 8 контактов

2. На станции управления лифта смонтировать и наладить систему СДДЛ "Объ" (ООО «Лифт-Комплекс ДС») в следующей комплектации:

3.1 Лифтовое диспетчерское оборудование "ОБЪ" (ООО «Лифт-Комплекс ДС»)

3.1.1 Лифтовой блок ЛБ 6.0 ОТИС 2шт

3.1.2 Монтажный комплект ЛБ 6.0 2шт

3.1.3 Переговорный комплект кабины 2шт

3.2 Сетевое оборудование для диспетчеризации удаленных групп лифтов

3.2.1 Моноблок КЛШ-КСЛ Ethernet 1 шт

3.2.2 Модем WeTelecom WM-D200 или аналог 1 шт

3.2.3 Роутер ZyXEL Keenetic 4G или аналог 1 шт

3.2.3 Источник бесперебойного питания 1шт

Ящик металлический К 656 У3 600x600x200 1шт

К ящику для оборудования установить розетку трех местную 220В. 1шт

Дополнение: В режиме работы лифта «перевозка пожарных подразделений» должна быть обеспечена прямая переговорная связь между диспетчерским пунктом или ЦПУ СПЗ, если такие имеются, и кабиной лифта, а также с основным посадочным этажом.

Особые условия:

1. Заключение договора на монтаж, наладку и техобслуживание диспетчерской связи со специализированным предприятием ООО "Ремолид" /тел.факс- 233-26-32/

2. Владельцу (ТСЖ, управляющая компания) Заключение договора на предоставление услуг интернет

Директор по сервису ООО "ОТИС Лифт"
350075, г.Краснодар, ул.2-я Пятилетка 21/1.
тел.233-26-32.

Сост.  Р.Н. Февзиев

8-918-41-41-160



Моисеенков В.А.