



РОСВОДОКАНАЛ
группа компаний

ЛПД-Р-481-РЗ
13.12.13

ООО «Краснодар Водоканал»
350062 г. Краснодар, Каляева ул., 198
тел. (861) 220-29-87; факс 221-01-10
secretar@krasnodarvodokanal.ru

13.12.13 г. № ЛПД-Ч-321-13

На № 1181/4-13 от 22.11.2013г.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ПОДКЛЮЧЕНИЯ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
К СЕТЯМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ г. КРАСНОДАР**

Объект капитального строительства:

Жилой комплекс на 94 квартиры по ул.Гаражная №79/1.

Заказчик: ООО СИК "ГРАДЪ"

1. Максимальная нагрузка в точке подключения к сетям водоснабжения:

- Хозяйственно-питьевые нужды 96,01 м³/сут; 10,4 м³/ч; 4,482 л/с
- Пожаротушение:
▪ наружное 25 л/с
▪ внутреннее 47,4 л/с

2. Максимальная нагрузка в точке подключения к сети водоотведения:

- Хозяйственно-бытовые стоки 96,01 м³/сут; 10,4 м³/ч; 4,482 л/с

3. Срок подключения объекта капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения

30.09.2015 года

4. Срок действия настоящих технических условий – два года со дня выдачи.

5. Настоящие технические условия не являются основанием для проектирования.

Проектирование системы водоснабжения и водоотведения Заказчика осуществляется в соответствии с дополнительно запрашиваемыми им условиями подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

6. Согласно Градостроительному кодексу для заключения договора на подключение и получения Условий подключения Вам необходимо обратиться в ООО «Краснодар Водоканал» с заявлением о подключении в течение 1 года с момента выдачи Технических условий.

Исполнительный директор

Начальник Службы единого заказчика

Начальник Технического отдела

С.А.Серов

И.Р.Туктаров

Ю.В.Хворов

