



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
КРАСНОДАРСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
(«КРАСНОДАРТЕПЛОСЕТЬ»)

350033, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2
тел. (861) 267-58-71, факс 262-50-71
kts@ktps.ru

от «04» октября 2016 г. № 297-1/2131
на исх. № 710 от 26.08.2016 г.

Генеральному директору
ООО «СИК «ГРАД»

Ю. А. Кудринскому

350000, г. Краснодар, ул. Морская, д. 54
тел./факс (861) 224-48-83, 224-48-88

СПРАВКА

о выполнении технических условий

Настоящей, сообщаю о выполнении технических условий от 26.06.2014 г. №211-40Т-2014, выданными ООО «СИК «ГРАД», на подключение объекта: «Жилой комплекс по ул. Гаражная, 79/1 в г. Краснодаре» к тепловым сетям Котельной №8 АО «Краснодартеплосеть», с суммарной максимальной часовой тепловой нагрузкой - **1,218 Гкал/час.**, в том числе:

- на отопление - 0,751 Гкал/час.
- на вентиляцию - 0,022 Гкал/час.
- на горячее водоснабжение - 0,445 Гкал/час.

М.П. Генеральный директор



Н. И. Алимов

А. И. Бритов
т. 268-14-13
факс 268-37-76